

MPA Eberswalde – Alfred-Möller – Straße 1 – 16225 Eberswalde

Remmers Baustofftechnik GmbH
Herr Jörg Kaspar
Rep. R&S Protettivi biocidi per legno
Bernhard Remmers Straße 13

49624 Löningen

Nostro segno:

Vostro messaggio del:

Operatore:

Signora Fennert
Tel. Interno 65 579

E-mail: fennert@mpaew.de

Prüfung, Überwachung,
Zertifizierung, Gutachten,
Forschung



MPA Eberswalde

Materialprüfanstalt
Brandenburg GmbH

Alfred-Möller-Straße 1
D-16225 Eberswalde
Tel. +49 (0) 33 34 65 560
Fax +49 (0) 33 34 65 550
www.mpaew.de
office@mpaew.de

Egregio Signor Kasper,

Administratore Delegato
Dr. Peter Schumacher
HRB 10408 FF

Con la presente confermiamo che il **sistema Remmers** applicato nelle quantità di prova sotto riportate ha garantito una protezione sufficiente contro i basidiomiceti xilofagi in conformità alla norma CEN/TS 839, paragrafo 8.5.4 (06/2008). Questa valutazione si basa sui risultati del Rapporto di Prova 32/08/9129/05 del 26.02.2009.

*Herewith we confirm that the **Remmers – System** at the following application rates provided sufficient protection against wood destroying basidiomycetes according to CEN/TS 839, section 8.5.4 (06/2008). This evaluation is based on the results of test report 32/08/9129/05 of 26.02.2009.*

Remmers - System

Induline GW 306 120 – 140 ml/m²
Induline LW 700 2 x ca. 200 – 230 g/m²

Con la presente confermiamo che il **sistema Remmers** sottoposto a prova in conformità alla norma EN 152/1 (08/89) ed applicato nelle quantità di prova sotto riportate ha garantito una protezione sufficiente contro l'azzurramento in conformità alla norma EN 599-1 (01/1997). Questa valutazione si basa sui risultati del Rapporto di Prova 32/08/9129/11 del 26.02.2009.

*Herewith we confirm that the **Remmers – System** tested according to EN 152/1 (08/89) provided sufficient protection against blue stain according to the requirements of EN 599-1 (01/1997). This evaluation is based on the results of test report 32/08/9129/11 of 26.02.2009.*

Remmers - System

Induline GW 306 120 – 140 ml/m²
Induline LW 700 2 x ca. 160 – 230 g/m²

Dr. Eva-Maria Fennert
Head of biological testing

Sparkasse Schwandorf
Kto-Nr.: 100 184 862
BLZ: 750 510 40
IBAN: DE55 7505 1040 0100 1648 62
BIC-/SWIFT: BYLADEM1SAD
UST-Id. DE814335485
Finanzamt Eberswalde



L'accreditamento è valido
solo per i metodi di prova
riportati sul certificato.



Ente di Prova, Sorveglianza e
Certificazione riconosciuto dal
Deutsches Institut für Bautechnik



Ente di Sorveglianza e
Certificazione notificato a
Bruxelles in conformità alla
Direttiva Materiali da
Costruzione